

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Auxerre, le 28 octobre 2019

MADAME, MONSIEUR LE MAIRE
 MAIRIE COULANGES SUR YONNE
 Mairie
 89480 COULANGES-SUR-YONNE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé à la diligence de
 l'Agence Régionale de la Santé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL

FEDERATION EAUX PUISAYE FORTERRE

Prélèvement	Type	Code	Nom	
		00111890		Prélevé le : mardi 08 octobre 2019 à 12h07
Unité de gestion		0220	FEDERATION EAUX PUISAYE FORTERRE	par : JULIE VEZIANO
Installation	TTP	001031	PRES MARINS	Type visite : AUP1
Point de surveillance	P	0000001026	SORTIE STATION PRES MARINS	Type d'eau : T
Localisation exacte	LOCAL DES POMPES			Motif : CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRET
Commune	CRAIN			

Analyse laboratoire

Résultats

<i>Limites de qualité</i>		<i>Références de qualité</i>	
<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>	<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
 Type del'analyse : METAB Code SISE de l'analyse : 00111394 Référence laboratoire : LSE1910-24507

Résultats

<i>Limites de qualité</i>		<i>Références de qualité</i>	
<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>	<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...

ESA metazachlore	<0,050 µg/L		0,10		
ESA metolachlore	<0,050 µg/L		0,10		
OXA metazachlore	<0,020 µg/L		0,10		
OXA metolachlore	<0,050 µg/L		0,10		

PESTICIDES ORGANOCHLORES

CGA 369873	0,140 µg/L		0,10		
------------	-------------------	--	-------------	--	--

PESTICIDES TRIAZINES

Flufenacet ESA	<0,010 µg/L		0,10		
----------------	-------------	--	------	--	--

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00111890)

Présence de CGA369873 (métabolite de pesticide). Dans l'immédiat, l'eau reste consommable par l'ensemble de la population.

P/Le préfet,
L'ingénieur d'études sanitaires,



Bruno BARDOS